



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E SICUREZZA TECNICA

LETTERA – CIRCOLARE

Prot. n.

AI SIGG. DIRETTORI REGIONALI ED
INTERREGIONALI DEI
VIGILI DEL FUOCO

LORO SEDI

AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI
DEI VIGILI DEL FUOCO

LORO SEDI

e p.c.:

AI CONSIGLI NAZIONALI DEGLI
INGEGNERI, ARCHITETTI, CHIMICI,
DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI,
GEOMETRI, PERITI INDUSTRIALI E
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI,
PERITI AGRARI E PERITI AGRARI
LAUREATI, AGROTECNICI E
AGROTECNICI LAUREATI

LORO SEDI

OGGETTO: Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 2014 recante "Modifiche ed integrazioni all'allegato al decreto 14 maggio 2004, recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³ (GU n.62 del 15-3-2014)

Si segnala che, per un errore materiale in fase di predisposizione del decreto ministeriale in oggetto, il rimando al «...*successivo punto 9.5*» dell'ultimo capoverso del punto 2.3 è errato.

Il periodo interessato dall'errore deve ritenersi così modificato "alla fine del paragrafo è aggiunto il seguente periodo: «*La difesa fissa di cui sopra è assicurata, nel caso di serbatoio ricoperto, dalle prescrizioni di cui al successivo punto 9.4 bis*».

In attesa della pubblicazione dell'errata-corrige sulla Gazzetta Ufficiale, nell'applicazione del nuovo decreto ci si atterrà alla versione corretta del rimando, avendo cura di mettere al corrente della variazione sia gli utenti che i locali ordini e collegi professionali.

IL DIRETTORE CENTRALE
(DATILO)

■ Circolare errata-corrige dm serbatoietti

GB