

## **Reazione al Fuoco**

Risoluzione n. 22 del 28.11.1994

1. Per la classificazione dei materiali isolanti in vista con componente isolante esposto direttamente alle fiamme posti in opera non in aderenza agli elementi costruttivi si applicano le risoluzioni n. 19, n. 20 e n. 21 in relazione agli specifici casi di impiego.
2. Per la classificazione dei materiali isolanti in vista con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme posti in opera non in aderenza gli elementi costruttivi si applicano, oltre al punto 6.1.2 della "Raccolta delle Risoluzioni", le risoluzioni n. 19, n. 20 e n. 21 in relazione agli specifici casi di impiego.

Il Primo Dirigente Direttore  
(Dott. Ing. Aldo IRACE)

F.to IRACE