

Reazione al Fuoco

Risoluzione n. 28 del 04.05.96

Per la classificazione di materiali non isolanti impiegati come elementi verticali divisori o come rivestimenti posti in opera non in aderenza a supporto, fermo restando quanto indicato nel punto 3.1 della raccolta delle risoluzioni e nelle risoluzioni n. 6 del 30.12.87, n. 19, n. 20 e n. 21 del 28.11.94, nel caso in cui le superfici da sottoporre a prova siano diverse ed una delle due sia realizzata interamente con materiale incombustibile, il materiale va provato sulla sola superficie combustibile attribuendo al materiale la classe determinata.

L'incombustibilità di una delle due superfici del materiale dovrà essere attestata da apposita dichiarazione del produttore redatta, secondo il modello D13 allegato, che costituirà parte integrante della scheda tecnica.

Il Dirigente Direttore
(Dott. Ing. Aldo IRACE)

F.to IRACE