

## **Reazione al Fuoco**

Risoluzione n. 29 del 23.11.96

Per spessore va intesa la dimensione di un corpo quando le altre due sono prevalenti.

Nel caso di un manufatto complesso costituito da più parti, si escludono le parti le cui relative superfici non danno un contributo significativo ai fini della estensione superficiale complessiva, quali:

- giunti
- incastri
- ancoraggi
- scanalature
- alette di irrigidimento
- guide per incastri
- curvature
- bordi
- strati interni
- sporgenze

Per ciascuna delle parti restanti si determina lo spessore così come definito nel comma 1.

Lo spessore minimo del manufatto nel suo complesso è il minore degli spessori come individuati al comma 3.

Il Dirigente Direttore  
(Dott. Ing. Aldo IRACE)