

Reazione al Fuoco

Risoluzione n. 33 del 05.03.2001

Nel caso di imbottiture realizzate con "frasami" di materiale avente funzione di riempimento e caratteristiche identiche, in conformità con lo spirito della risoluzione n.32 del 20.06.2000, per la classificazione del materiale suindicato le provette dovranno essere ricavate dal materiale tal quale e non da lastre piane equivalenti, unitamente al relativo intimo di rivestimento.

Nella scheda tecnica relativa sarà necessario riportare la densità del materiale costituente il frasame e la densità del frasame costituente l'imbottitura.

Con la presente risoluzione si annulla il punto 2.3 della Raccolta delle Risoluzioni emessa il 22.11.1986.

IL DIRETTORE
(Dott. Ing. Gioacchino GIOMI)