

## Reazione al fuoco

Risoluzione n° 38 del 01/06/04

Con riferimento ai punti dell'allegato A 2.1. del D.M. 26/06/84, per la classificazione dei sedili rigidi e di tutti gli altri materiali compresi nel punto D3, anche per quelli non fissati agli elementi strutturali costituiti da molteplici materiali combustibili, la classificazione deve avvenire per tutti i componenti, con i loro relativi spessori minimi, nella posizione parete. Nel caso in cui questi presentano un comportamento al fuoco diverso, all'intero manufatto va attribuita la classe peggiore.

Nel caso in cui le dimensioni e/o forma non permettano il prelievo delle provette, previste dai relativi metodi di prova, queste dovranno essere ricavate da lastre piane di natura equivalente.

Il Dirigente dell'Area V°  
(Dott.Ing.Enrico MARCHIONNE)