

#### Risoluzione n. 4

I pannelli grigliati realizzati con elementi lamellari in vista perpendicolari al piano di posa e quelli che presentino elementi sporgenti suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce sono assimilabili ai materiali di cui al punto D.1 dell'allegato A 2.1 del D.M. 26.6.84. Su tali materiali vanno quindi eseguiti i metodi di prova CSE RF 1/75 e CSE RF 3/77, in posizione parete, su lastre di natura equivalente. Nei modelli MPS1 e MPS2 pertanto, è da aggiungere la seguente nota:

"n. 2 - Fermo restando quanto indicato per la predisposizione della campionatura testimone, nel caso di pannelli grigliati realizzati con elementi lamellari in vista e dei pannelli grigliati che presentino sporgenze, la campionatura di prova è costituita da lastre di natura equivalente al materiale prodotto. Va altresì inviata dichiarazione a firma del "produttore" attestante l'equivalenza della natura del materiale inviato a quello del materiale prodotto".