

#### Risoluzione n. 5

- La classificazione dei manufatti costituiti da pannelli con cornici di finitura deve essere effettuata sottoponendo a prova anche la cornice, solo se di natura diversa da quella del pannello e di larghezza maggiore o uguale a 4 cm. All'intero manufatto va attribuita la classe peggiore determinata. Nei modelli MPS1 e MPS2 è necessario pertanto aggiungere la seguente nota:

"n. 3 Nel caso di materiali costituiti da pannelli con cornici di finitura, di natura diversa dal pannello e con larghezza maggiore o uguale a 4 cm, fermo restando quanto già indicato per la predisposizione della campionatura testimone, la campionatura di prova è costituita da 2 serie di provette relative l'una al pannello e l'altra alla cornice. Le provette relative alla cornice sono costituite dal solo componente cornice se la stessa è collegata affianco del pannello senza alcuna sovrapposizione. Negli altri casi il componente cornice va sovrapposto (incollato, appoggiato, etc.) al componente pannello. Nel caso la campionatura venga realizzata con lastra di natura equivalente deve essere inviata dichiarazione a firma del produttore attestante l'equivalenza della natura del materiale inviato a quello prodotto".