



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI  
LARGO SANTA BARBARA, 2 - 00178 ROMA TEL. N. 06/716362508 FAX. N. 06/716362507

032101 01 4108 022 022

 Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
**DCPREV**

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0011154 del 09/08/2011

022|032101.01.4108.022.002. DM 1/02/85 punto  
6 "Mezzi e impianti protezione ed estinzione  
incendi"

Alla Direzione Regionale VV.F. per la Toscana  
Via Marsilio Ficino, 13  
50132 Firenze  
(Rif. Prot. 5800 del 13/04/2011)

Al Comando Provinciale VV.F. di Firenze  
Via G. La Farina, 18  
50132 Firenze  
(Rif. Prot. 8038 del 08/04/2011)

**OGGETTO:** Quesito – Autorimesse interrate – Parcheggio autoveicoli alimentati a gpl.

Con riferimento al quesito in oggetto, pervenuto con le note a margine indicate, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F. Toscana, evidenziando il necessario rispetto delle condizioni di sicurezza previste dall'art. 2 del D.M. 22/11/2002.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Dattilo)



PM

OK



*Ministero dell' Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E  
DELLA DIFESA CIVILE

*Direzione Regionale Toscana*  
*Firenze*

Al Ministero dell'Interno  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,  
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Direzione Centrale per la Prevenzione e la  
Sicurezza Tecnica - Area III Prevenzione Incendi  
ROMA

[prev.prevenzioneincendi@cert.vigilfuoco.it](mailto:prev.prevenzioneincendi@cert.vigilfuoco.it)

e, p.c. Al Comando Provinciale VV.F.  
FIRENZE

Oggetto: Autorimesse interrato. Parcheggio autoveicoli alimentati a g.p.l. Quesito.

Si trasmette, in allegato, la nota del Comando Provinciale VV.F. di Firenze, prot. n. 8038 del 8/04/2011, con la quale viene richiesto un chiarimento nei riguardi dell'applicazione del D.M. 22/11/2002.

In particolare, in relazione a quanto indicato dall'art.1 comma 1 del D.M. 22/11/2002: "*il parcheggio degli autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto con impianto dotato di sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01 è consentito nei piani fuori terra ed al primo piano interrato delle autorimesse, anche se organizzate su più piani interrati*", il Comando ritiene che il suddetto D.M. non escluda la possibilità di parcheggiare auto alimentate a g.p.l., come sopra definite, al primo piano interrato di una autorimessa comunicante con altri piani interrati costituenti sia singoli compartimenti che un unico compartimento con le caratteristiche di cui al punto 3.6.1. del D.M. 01.02.1986.

Al riguardo, questo Ufficio, nel concordare con il parere espresso dal Comando di Firenze, chiede di voler far conoscere il parere di codesto Ufficio.

IL DIRETTORE REGIONALE  
dott. ing. *Cosimo Pulito*



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

**DCPREV**

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO

Prot. n. 0006173 del 18/04/2011

CAP 50132 - Via Marsilio Ficino, 13

Centralino ☎ 055 55251 Fax ☎ 055 5525210 - 055 577148

e-mail ✉ [dir.toscana@vigilfuoco.it](mailto:dir.toscana@vigilfuoco.it)



Comando Provinciale Vigili del Fuoco  
FIRENZE  
Servizio a Pagamento  
Prevenzione Incendi – Formazione – Vigilanza

Alla Direzione Regionale Toscana  
Vigili del Fuoco  
Firenze

Oggetto: Autorimesse interrato.  
Parcheggio autoveicoli alimentati a gpl

E' stato sottoposto a questo Comando un quesito, protocollato in data 04.04.2011 al n° 7610, in merito al parcheggio di autoveicoli alimentati a gpl al piano interrato di autorimesse, che si allega.

Il D.M. 22.11.02 all'art. 1, primo comma, recita:

- "Il parcheggio degli autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto con impianto dotato di sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01 è consentito nei piani fuori terra ed al primo piano interrato delle autorimesse, anche se organizzate su più piani interrati".

Atteso quanto sopra si ritiene che il citato D.M. non escluda la possibilità di parcheggio delle auto alimentate a gpl, come sopra definite, al primo piano interrato di una autorimessa comunicante con altri piani interrati costituenti sia singoli compartimenti che un unico compartimento con le caratteristiche di cui al punto 3.6.1. del D.M. 01.02.1986.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione.

ADP

IL COMANDANTE PROVINCIALE  
Ing. Roberto CATARSI

1

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Firenze  
Via G. La Farina n° 18 - 50132 - Firenze - Telefono 055/24901 - Fax 055/2490409 - 300  
Email: comando.firenze@vigilfuoco.it; com.firenze@cert.vigilfuoco.it

Uffici presso il Comando  
Via G. La Farina n° 18 - 50132 - Firenze  
Telefono 055/2490430-434-435-471 Fax 425

Uffici Prevenzione Incendi

Ufficio Distaccamento di Empoli  
Via del Castelluccio - Zona Ind. Terrafino  
Telefono 0571/944509  
Lunedì Mercoledì Venerdì 9 00-13 00