



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Ispettorato per gli insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

PROT. n° P1258/4109 sott. 51/D

ROMA, 21 SET. 1998

-ALL'ISPETTORATO REGIONALE VV.F.
PER LA LOMBARDIA
20123 - MILANO
(Rif. nota prot. n° 8904 dell'8/9/1998)

-AL COMANDO PROVINCIALE VV.F.
46100 - MANTOVA
(Rif. nota prot. n° 6045 del 19/8/1998)

OGGETTO: D.P.R. 418/95 art. 4 comma 3. Richiesta di chiarimenti. -

Con riferimento ai chiarimenti richiesti dal Comando Provinciale VV.F. di Mantova in merito alla corretta interpretazione dall'art. 4 del D.P.R. n° 418/95, questo Ufficio concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato Regionale VV.F..

L'ISPETTORE GENERALE CARO
(FIADINI)



AC/rn



Ministero dell'Interno

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
ISPETTORATO REGIONALE LOMBARDIA

08 SET. 1998

MILANO,
C.A.P. 20123 - Via Ansperto, 4
Tel. 02 / 804.376 - (r.a.)
Fax 02 / 805.71.64

Ministero dell'Interno

D.G.P.C. e SS.AA.-S.T.C.

Isp. Ins. Civ. Com. Art. Ind.

ROMA

Al



Al Ministero dell'Interno

Comitato Centrale Tecnico

Scientifico per la Prevenzione Incendi

ROMA

e p. c. *al Comando Provinciale*

Vigili del Fuoco di Mantova

(rif. 6045 del 19.08.1998)

OGGETTO : D.P.R. 418/95 art. 4 comma 3. Richiesta di chiarimenti.

Si è esaminato il quesito proposto dal Comando Provinciale di Mantova, che si trasmette a codesto Ministero per il parere finale, relativo all'ammissibilità di percorsi di esodo di lunghezza superiore a 30 metri in edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi.

Questo Ispettorato, dopo aver analizzato i contenuti della richiesta, ritiene che non possano escludersi, in linea di massima, percorsi di esodo di lunghezza superiore a 30 metri, a condizione che siano adottate le misure alternative di sicurezza indicate all'articolo 4 comma 5 del decreto in oggetto.

L'applicabilità di quanto sopra, a parere dello scrivente, deve comunque essere valutata caso per caso, in considerazione dell'effettiva lunghezza e di tutte le altre caratteristiche dei percorsi di esodo.

15 SET. 1998



Ispettore Regionale
(Dott. Ing. Roberto Barzi)

EP
SW



**MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDIO
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
MANTOVA**

Mantova li. 19/08/98

UFFICIO PREVENZIONE

Prot. n° 6045

**MINISTERO DELL'INTERNO
D.G.P.C.SS.AA.
ROMA**

tramite

**ISPETTORATO REGIONALE
VIGILI DEL FUOCO LOMBARDIA
Via Ansperto, 4
MILANO**

Oggetto: D.P.R. 418/95 art.4 comma 3. Richiesta chiarimenti.

Il regolamento concernente le norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi, emanato con D.P.R. 418/95, contempla all'art. 4 comma 3 i percorsi di esodo dalle sale di consultazione e lettura.

L'interpretazione di detto comma ha suscitato non poche perplessità fra i tecnici progettisti della Biblioteca Comunale di Mantova, in quanto si presta a differenti valutazioni per il computo della lunghezza dei percorsi di esodo, quando questi siano superiori a 30 mt

Al fine di dirimere ogni dubbio interpretativo e consentire a questo Comando l'espressione del parere di conformità sul progetto, si chiede a codesto Ministero di conoscere se siano o meno ammessi percorsi di esodo superiori a 30 mt. ed il loro dimensionamento in funzione del massimo affollamento ipotizzabile.



**IL COMANDANTE PROVINCIALE
(dott. Ing. Francesco FIORILLA)**

B