



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

Largo Santa Barbara, 2 - 00178 Roma tel. 06.716362508 fax. n. 06.716362507

Prot. n. 1304
032101.01.4109.044B.000

Roma, **23 MAR. 2009**

Alla Direzione Interregionale
Veneto e Trentino Alto Adige
Via Dante, 55 - 35139 Padova
(rif. nota prot. 7340 del 30/06/08)

Al Comando Provinciale VVF
Treviso
Via Castellana, 8
31100 Treviso
(rif. prot. 6965/PRFV del 19/6/08)

Oggetto: locale di pubblico spettacolo. Luogo sicuro e capacità di deflusso del sistema delle vie di esodo. Quesito.

Con riferimento ai quesiti indicati a margine, si concorda con il parere della Direzione Interregionale Veneto e Trentino Alto Adige.

Il Direttore Centrale
(STOCCHI)

P/MDV



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE INTERREGIONALE V.V.F.
DEL VENETO E TRENTINO ALTO ADIGE

Padova, 30/06/2008
35139 - Via Dante, 55
Tel. 049/8759299
Fax. 049/8753443
E-mail dir.veneto@vigilfuoco.it

UFFICIO PREVENZIONE INCENDI

PROT. N. 7340 /PRE-SEZ. III

All.ti n. 8



Al MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
Del Soccorso Pubblico e
Della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione
E la Sicurezza Tecnica
Area III - Prevenzione Incendi
00184 R O M A

e p.c. Al Comando Provinciale Vigili
del Fuoco di Treviso
Via Castellana, n. 8
31100 T R E V I S O
Prot. n. 7716 del 16/06/2008

OGGETTO: Locale di pubblico spettacolo. Luogo sicuro e capacità di deflusso del sistema delle vie di esodo.

In Allegato alla presente si trasmette, il quesito pervenuto dal Comando di Treviso, inerente l'oggetto.

Al riguardo lo scrivente, nel condividere le osservazioni del Comando, che legge per conoscenza, ritiene di acquisire nel merito il parere di codesto Ministero.

IL DIRETTORE INTERREGIONALE
Dott. Ing. Alfio PINI



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
TREVISO

Treviso, 16 GIU. 2008

Ufficio Prevenzione incendi

Al **MINISTERO DELL'INTERNO**
Dip. Vigili del Fuoco, S.P. D.C.
Direzione Centrale per la Prevenzione e la
Sicurezza Tecnica
Area III – Prevenzione Incendi
P.zza del Viminale, 1
ROMA
(via posta ordinaria)

DIREZIONE INTERREGIONALE VIGILI DEL FUOCO PER IL VENETO E TIENTINO ALTO ADIGE
19 GIU. 2008
Prot. Generale n. <u>6965</u> / <u>PRFV</u>

tramite la

**Direzione Interregionale del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile per il Veneto
e T.A.A.**
Via Dante, 55
35137 – PADOVA
(via posta ordinaria)

Prot. N. 7716 Allegati 7

OGGETTO: Locale di pubblico spettacolo. Luogo sicuro e capacità di deflusso del sistema delle vie di esodo.

In data 29.05.08, con prot. 7716, è pervenuta a questo Comando l'allegata nota, a firma del _____ di Castelfranco Veneto (TV), con la quale si chiedono indicazioni sulla capacità di deflusso del sistema di vie di esodo di un locale di pubblico spettacolo.

Si tratta di un *disco bar/discoteca* (di cui si allegano anche alcuni elaborati grafici, anche se non in scala) da realizzare al primo piano di un complesso edilizio che:

- al piano interrato ospita un'autorimessa (attività inserita nell'elenco di cui al DM 16.02.82 al n. 92) ed una serie di magazzini (cfr. tav. 1VF);
- al piano seminterrato ospita un'autorimessa (attività inserita nell'elenco di cui al DM 16.02.82 al n. 92) ed un parcheggio scoperto;
- al piano terra ospita un centro commerciale con vari negozi di superficie superiore a 400 mq (attività inserita nell'elenco di cui al DM 16.02.82 al n. 87) che si affacciano su cortili di smistamento in gran parte a cielo libero (cfr. tav. 3VF e tv. 4VF);
- al piano primo, (ultimo piano dell'edificio), oltre al locale di pubblico spettacolo, ospita due locali con destinazione d'uso direzionale-commerciale (cfr. tav. 5VF e tv. 7VF).

La separazione del locale di pubblico spettacolo con i locali sottostanti e/o adiacenti ha caratteristiche di resistenza al fuoco REI 60 (cfr. sezione tav. 11VF).

Parte della superficie del piano primo è una terrazza a cielo libero sulla quale sfociano le uscite di sicurezza del locale di pubblico spettacolo e dei locali con destinazione d'uso direzionale commerciale. Tale terrazza, pertanto, sovrasta un centro commerciale (p.to

Via Castellana, 8 – 31100 TREVISO

Centralino Tel. 0422/358.111
Uff. Prevenzione Tel. 0422/358.127
Sala Operativa Tel. 0422/358.100-101 - soccorso 115
Telefax 0422/263368
E-mail: comando.treviso@vigilfuoco.it

87 dell'elenco allegato al DM 16.02.82) ed è da esso separata da un solaio avente caratteristiche di resistenza al fuoco REI 60. La terrazza secondo la definizione riportata al punto 1.12 del Decreto Ministeriale 30 Novembre 1983 risulta essere uno spazio scoperto. La sua superficie è tale da consentire lo stazionamento di tutte le persone costituenti la capienza massima del disco bar/discoteca (affollamento massimo circa 1000 persone). La terrazza è servita da n° 2 scale esterne di larghezza 1,2 m, realizzate in conformità al punto 4.5.4 dell'all. al DM 19.08.96, che sfociano direttamente su cortile esterno di tipo aperto direttamente collegato alla pubblica via (cfr. tav. 4VF).

Tutto ciò premesso si chiede:

1. se la terrazza al piano primo, spazio scoperto sovrastante attività soggetta a controllo VV.F. e da essa separata con solaio avente caratteristiche di resistenza al fuoco REI 60, possa essere considerata un luogo sicuro secondo la definizione di cui al p.to 3.4 del DM 30.11.83 e, in particolare, se sia da considerare luogo sicuro statico e si possa pertanto prescindere dalla valutazione del sistema di vie di esodo dalla terrazza stessa (visto che la sua superficie permette lo stazionamento di tutte le persone previste nel locale di pubblico spettacolo con una densità di affollamento di 1-1,2 pers/m²) o luogo sicuro dinamico valutando anche la capacità di deflusso dei due vani scala scoperti per raggiungere la pubblica via al piano terra.
2. nel caso in cui la terrazza sia considerata luogo sicuro dinamico, se ai due vani scala scoperti possa essere attribuita una capacità di deflusso pari a 250 (nel qual caso n. 2 scale di larghezza 1,20 m sono sufficienti per l'evacuazione di 1000 persone), in linea con il p.to 4.2 Titolo IV dell'all. al DM 19.08.96, come peraltro previsto per la zona spettatori degli impianti sportivi all'aperto (art. 8 del DM 18.03.96), o debba essere attribuita una capacità di deflusso di 37,5, essendo la quota del piano primo a circa 4-5 m rispetto al piano di riferimento.
3. se i due vani scala scoperti, che dal piano primo portano all'autorimessa al piano seminterrato, siano da considerare parti comuni del centro commerciale e ne sia, pertanto, vietata la comunicazione e la promiscuità con il locale di pubblico spettacolo, visto che il p.to 2.2.3 lett. b) dell'all. al DM 19.08.96, esclude i locali di tipo f) (*sale da ballo e discoteche*) dalla possibilità di comunicare con le parti comuni di centri commerciali.

A parere di questo Comando:

1. la terrazza deve essere considerata luogo sicuro dinamico;
2. la capacità di deflusso delle scale esterne deve essere pari a 37,5 per cui, nel caso di specie, si rende necessario prevedere ulteriori percorsi di esodo per il deflusso delle 1000 persone previste nel locale di pubblico spettacolo;
3. i due vani scala scoperti sono parti comuni del centro commerciale, la comunicazione attraverso percorsi scoperti e la promiscuità con il locale di pubblico spettacolo può essere consentita con il procedimento di deroga di cui all'art. 6 del DPR 37/98, a condizione che tali percorsi non rientrino nel sistema di vie di esodo del centro commerciale stesso.

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.



QUI

Via Castellana, 8 - 31100 TREVISO

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Silvano Barberi)

DIRETTORE VICE DIRIGENTE

Dott. Ing. *[Signature]*

Centralino

Uff. Prevenzione Tel. 0422/358.127

Sala Operativa Tel. 0422/358.100-101 - soccorso 115

Telefax 0422/263368

E-mail: comando.treviso@vigilfuoco.it