



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

VIA CAVOUR, 5 - 00184 ROMA TEL. N. 06/46529232 FAX. N. 06/47887525

Prot 4134 sott 58

P2131

Roma, 16 LUG. 2008

Alla Direzione Regionale VV.F. Puglia
Via Japigia, 240
70100 - Bari
(Rif. nota prot. n. 5086 del 12/07/2007)

e p. c.

Al Comando Provinciale VV.F.
Viale Grassi, 86
73100 - Lecce

OGGETTO: Impianti termici realizzati con diffusori ad irraggiamento luminoso di tipo "A" installati all'interno di luoghi di culto.

Si riscontra la nota di codesta Direzione Regionale inerente l'installazione in luoghi di culto di un impianto di riscaldamento con diffusori ad irraggiamento di tipo "A", alimentati a gas metano.

Premesso che questi apparecchi non sono provvisti di collegamento a canna fumaria o di dispositivo di evacuazione dei prodotti della combustione all'esterno del locale nel quale sono installati, tenuto conto delle indicazioni fornite sullo stesso argomento con la nota P1056/4134 sott 58 del 25/10/2000 dall'allora Ispettorato Insediamenti civili, commerciali, artigianali e industriali, sentito anche il C.C.T.S., si ritiene che i suddetti apparecchi non debbano essere installati nei luoghi soggetti ad affollamento di persone come possono essere considerati i luoghi di culto.

La suddetta conclusione scaturisce sia da valutazioni sugli incidenti verificatisi con intossicazione di persone provocata dall'inalazione dei prodotti della combustione, generati da questi apparecchi e sia da quanto disposto, in analogia, dal D.M. 12/04/1996 per gli impianti di riscaldamento realizzati con tubi radianti.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VV. F.
VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
(GAMBARDELLA)



RM
[Signature]

[Signature]