



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI

PROT. n° P578/4183 sott. 10/B.2

Roma, 6 NOV. 2002


-All'Ispettorato Regionale VV.F.  
per la Puglia  
70126 - BARI  
(Rif. nota prot. n° 2698 del 4/5/2002)

-Al Comando Provinciale VV.F.  
70100 - BARI  
(Rif. nota prot. n° 3727 del 24/4/2002)

**OGGETTO:** Posa in opera di tubazioni gas in rame all'interno di locali cucina. Quesito. -

In relazione al quesito indicato in oggetto, si ritiene che per gli impianti termici a gas di portata termica complessiva maggiore di 35 KW, non possono essere adottati i requisiti previsti delle norme UNI-CIG ma bensì esclusivamente le prescrizioni di cui al D.M. 12 aprile 1996.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Ferraro)



TOM/m



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO  
ISPETTORATO INTERREGIONALE PUGLIA E BASILICATA  
viale Japigia, 240 BARI - tel. 080/5541591 fax 080/5541904

**B A R I**

Bari, 24 marzo 2011

Al Ministero dell'Interno  
Dipartimento dei VV.FF.  
Del Soccorso Pubblico e della Difesa  
Civile - S.T.C.

**ROMA**

Prot. nr. 2698

e p.c. Al Comando Provinciale VV.F.  
**FOGGIA**

Oggetto: Posa in opera tubazione gas all'interno dei locali cucina (Percorso delle tubazioni).  
- Quesito.

Si trasmette per il parere di competenza il quesito indicato in oggetto, posto dal  
Comando Provinciale VV.F. di Foggia.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ispettorato Ministeriale.

FLN/raQ137

L'ISPETTORE INTERREGIONALE  
(dott.ing. Francesco MARRAZZO)



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

data: 24 APR. 2002

FOGGIA

UFFICIO: PREVENZIONE  
Tel. 0881-309011  
fax 0881-309040



Al Ministero dell'Interno  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco  
Del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Servizio Tecnico Centrale  
ROMA

Tramite

Ispettorato Regionale VV.F.  
BARI

Prot. N. 3727  
Allegati:

Risp. al foglio n.  
del

**OGGETTO: Posa in opera tubazione gas all'interno dei locali cucina  
(Percorso delle tubazioni) QUESITO**

Facendo seguito ad esplicito quesito posto da un tecnico libero professionista locale si chiede di conoscere qual è l'orientamento del Superiore Ministero a riguardo la posa in opera di tubazioni di adduzione di gas metano e gpl, in rame, a servizio di cucine o altre apparecchiature utilizzatrici.

Facendo esplicito riferimento all'art. 5.4.4. del DM 12 aprile 1996 (Modalità di posa in opera all'interno dei fabbricati) esso da due possibilità di posa in opera :

1. posa in opera in appositi alloggiamenti;
2. posa in opera in guaina;

Il quesito che si pone, e se la tubazione nella fattispecie in rame rivestita con guaina in plastica del tipo non propagante la fiamma possa essere installata sotto traccia (pavimento), nelle modalità d'installazione consentite dalla norma UNI - CIG 7129 del 1993, che permette che la stessa possa essere posta in opera, sotto traccia, rispettando alcune indicazioni dimensionali e di posizione.

Si prega cortesemente di voler esprimere un parere a riguardo



IL COMANDANTE  
dott. ing. Paolo Moccia

quesito posa in opera tubazione gas