

In relazione all'oggetto si ribadisce che la Circolare del Ministero dell'Interno n° 73 del 19'71, al punto 2.3 lettera b2, nel regolamentare l'installazione dei depositi all'estero con serbatoio in vista all'aperto, non vieta espressamente l'installazione di serbatoi di gasolio su terrazzi e/o coperture, a cielo libero, di fabbricati.

Pertanto l'ammissibilità di tale soluzione progettuale dovrà essere esaminata caso per caso in funzione della valutazione dei rischi e delle connesse misure di sicurezza predisposte.