

Il Comitato Centrale tecnico Scientifico per la prevenzione incendi si è espresso sulla possibilità di installare, nel medesimo locale, apparecchi per la produzione del calore e gruppi elettrogeni (alimentati a gas o a gasolio). Al riguardo il suddetto Comitato ha stabilito quanto segue:

- la coesistenza non è assolutamente consentita se il gruppo elettrogeno riveste funzioni di emergenza e se il gruppo elettrogeno e l'impianto di produzione calore hanno alimentazione gas-gas o gasolio-gas;
- la coesistenza in uno stesso locale di un gruppo elettrogeno e di un impianto di produzione calore può essere consentita, con gli opportuni accorgimenti, qualora gli impianti siano alimentati entrambi a gasolio.