

OMISSIS

Quesito n. 3 - Punto 16.1 della Circolare n. 73 del 29 luglio 1971

La porta di accesso al locale serbatoio del combustibile, anche nel contesto delle norme transitorie, deve avere caratteristiche tecniche tali da consentire il normale passaggio delle persone.

Il rispetto di tale requisito è peraltro espressamente prescritto dal punto 14.1 della Circolare allorquando viene richiamata l'applicazione del punto 1.5.

Si coglie comunque l'occasione per richiamare il Comando in indirizzo ad attenersi, per il futuro, a quanto disposto in materia di procedura per le richieste di pareri le quali - si rammenta - debbono pervenire a questo Ministero tramite gli Ispettorati Regionali corredate di .relativo parere.