



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA III PREVENZIONE INCENDI  
L.go Santa Barbara, 2 - 00178 - ROMA - Tel: 06716362513/0 - Fax: 06716362507

032101 01 4109 029 000

 Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
**DCPREV**  
REGISTRO UFFICIALE - USCITA  
Prot. n. **0002639** del **25/02/2011**  
**075|032101.01.4109.029. spettacoli viaggianti -**  
**circhi**

Alla Direzione Interregionale VV.F.  
per il Veneto e Trentino Alto Adige  
(Rif. Nota n. 526 del 10/01/2011)

E, p.c. Al Comando Provinciale VV.F.  
di Rovigo  
(Rif. Nota n. 16343 del 17/12/2010)

**OGGETTO:** Reazione al fuoco dei materiali facenti parte di attrazioni come individuate nell'elenco delle attrazioni di cui all'art. Della legge 18/03/1986 n. 337 - Riscontro

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Dattilo)

AF



## Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL  
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO  
E TRENINO ALTO ADIGE

AREA PREVENZIONE INCENDI ED ATTIVITÀ A RISCHIO

Padova, li 29/12/2010



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
**DIR-VEN**

REGISTRO UFFICIALE - USCITA  
Prot. n. 0000220 del 10/01/2011  
526|02.03. QUESITI

AI MINISTERO DELL'INTERNO  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,  
Del Soccorso Pubblico e  
Della Difesa Civile  
Direzione Centrale per la Prevenzione  
E la Sicurezza Tecnica  
Area III - Prevenzione Incendi  
Largo Santa Barbara, n. 2  
00178 ROMA



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
**DCPREV**

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO  
Prot. n. 0000732 del 19/01/2011

e p.c.

Al Comando Provinciale Vigili  
del Fuoco di Rovigo  
Viale Ippodromo, n. 46  
45100 ROVIGO  
Prot. n. 16343 del 17/12/2010

**OGGETTO:** Reazione al fuoco dei materiali facenti parte di attrazioni come individuate nell'elenco delle attrazioni di cui all'art. 4 della Legge 18/03/1986 n. 337.

In allegato alla presente si trasmette il quesito pervenuto dal Comando di Rovigo, prot. n. 16343 del 17/12/2010, inerente quanto in oggetto specificato.

Nel merito lo scrivente ritiene che i requisiti di reazione al fuoco debbano essere verificati per i locali, come definiti dal DM 19/08/1996 e non già per le attrazioni, come definite dal DM 18/05/2007 art. 2, per le quali devono essere verificati i requisiti tecnici esplicitamente richiamati dal DM 18/05/2007, con particolare riferimento agli artt. 3 e 5.

Si rimane in attesa di conoscere le determinazioni di codesto Ministero.

L'incaricato del procedimento  
Dr. Ing. ~~Enrico~~ TRABUCCO

ep

IL DIRETTORE INTERREGIONALE  
DEI VIGILI DEL FUOCO



# Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

**Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Rovigo -**

Via Ippodromo 4/6 45100 Rovigo -

tel. 0425/361921- fax 0425/360830 c.f. 80005410297

e-mail: [comando.rovigo@vigilfuoco.it](mailto:comando.rovigo@vigilfuoco.it) PEC: [com.rovigo@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.rovigo@cert.vigilfuoco.it)

Ufficio Prevenzione Incendi



Alla Direzione Centrale per la Prevenzione  
Incendi e la Sicurezza Tecnica  
Roma

tramite La Direzione Interregionale VV.F. per il  
Veneto e T.A.A.  
Via Dante, 55  
35139 Padova

**OGGETTO:** *Reazione al fuoco dei materiali facenti parte di attrazioni come individuate nell'elenco delle attrazioni di cui all'art. 4 della Legge 18.03.1968 n. 337.*

Questo Comando è stato chiamato, nell'ambito del procedimento amministrativo di cui agli Artt. 4 e 5 del DM 18.05.2007, ad esprimersi in merito ai requisiti di sicurezza antincendio di numerose attrazioni rientranti nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 337/68.

Alcune attrazioni, anche per definizione (ad esempio tappeti elastici, castello incantato), sono costituite da materiali plastici o tessili che in alcuni casi costituiscono la parte predominante dei materiali che formano l'attrazione (ad esempio le resine o materiali plastici delle vetture, dei cavalli galoppanti, delle gondole veneziane, delle tazzine, delle automobiline, dei trenini di varie attrazioni)

Stante le numerose richieste pervenute alle C.C.V.L.P.S. di cui questo Comando fa parte, si chiede di conoscere, con cortese urgenza, se tali materiali debbano avere particolari requisiti di reazione al fuoco, considerato che alcune tipologie di attrazioni vengono installate non solamente all'aperto ma anche all'interno di edifici ad uso collettivo, esercizi commerciali o pubblici, o se debbano essere accettati senza particolari caratteristiche di reazione al fuoco.

Si rimane in attesa di conoscere le determinazioni di codesti Uffici.



L. COMANDANTE PROVINCIALE  
(Dott. Ing. Giuseppe Lomoro)